

**CHEMICO**

Χημικά Εργαστήρια

**CHEMICO**

Chemical laboratories

ΜΑΚ. ΑΜΥΝΗΣ 20 Τ.Κ. 54 633 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΤΗΛ.: 2310 287 642 ΦΑΞ: 2310 287 642
 ΚΙΝ: 6944 465 491 - 6947 406 502 - 6948 848 615
 www.chemicolab.gr / e-mail: info@chemicolab.gr

20, ΜΑΚ. ΑΜΙΝΙΣ PC 54 633 THESSALONIKI/GR
 TEL.: +30 2310 287 642 FAX: +30 2310 287 642
 MOB.: +30 6944 465 491 - 6947 406 502 - 6948 848 615
 www.chemicolab.gr / e-mail: info@chemicolab.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Θεσσαλονίκη : 18/4/2016

ΠΡΟΣ : ALASKA ICE**ΥΠΟΨΗ :** κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗ**ΣΚΥΔΡΑ**

ΘΕΜΑ : Μικροβιολογική εξέταση παραληφθέντος δείγματος ποσίου νερού από την παροχή
 ύδρευσης εγκαταστάσεων παραγωγής πάγου (παγάκια) στην ΣΚΥΔΡΑ-ΠΕΛΛΑΣ

1. Αρμόδιος για την δειγματοληψία : "CHEMICO LAB"
2. Ημερομηνία παραλαβής δείγματος : 13/4/2016
3. Περιγραφή δείγματος : Σε αποστειρωμένο κυτίο των 120 ml
4. Κατάσταση δείγματος : Φυσιολογική
5. Χρονικό διάστημα εξέτασης : 13.4. έως 17.4.2016

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ					
Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτελέσματα	Όρια	Παρατηρήσεις
Αριθμός εν γένει μικροοργανισμών στους 37 °C	ISO 6222 : 1999	cfu/ml	3	10	-
Αριθμός εν γένει μικροοργανισμών στους 22 °C	ISO 6222 : 1999	cfu/ml	17	100	-
Αριθμός κολοβακτηριοειδών	ISO 9308-1: 2000	cfu/100	Απουσία σε 100 ml	Απουσία σε 100 ml	-
Αριθμός τυπικού κολοβακτηριδίου	ISO 9308-1: 2000	cfu/100	Απουσία σε 100 ml	Απουσία σε 100 ml	-

